

**ОТЧЕТ**  
**об исполнении предписания об устранении нарушений**

Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Центр развития ребенка – детский сад № 284», рассмотрев предписание МЧС, Роспотребнадзора об устранении нарушений законодательства в сфере образования, информирует о мерах, принятых во исполнение указанных предписаний:

п/п	Округ	тип ОУ	ИНН	Наименование учреждения	Орган выдавший замечания	№ предписания, решения (формат): 2-2045/2020	Дата выдачи	Замечания	Отметка о выполнении 1 - выполнено; 0 - не выполнено	Срок устранения согласно предписания, решения	Сумма необходимая на устранение, руб.	Примечание
1	САО	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	МЧС	538/1	10.12.2021	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение (ч.1 ст.6, ч.9 ст.82 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.37	0	01.10.2022	700 000,00	

								Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; п.4.3.12 СП 1.13130.2020)				
2	САО	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	МЧС	538/1	10.12.2021	на объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в т.ч. технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	0	01.10.2022	1 000 000,00	

3	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	МЧС	538/1	10.12.2021	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (фактически в помещениях № 2,3,5,6, на поэтажном плане строения от 31.07.2008 , инвентарный номер 6666426 не исправны пожарные извещатели и звуковые извещатели(п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	1	01.10.2022		
4	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ	МЧС	538/1	10.12.2021	помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей	0	01.10.2022	1 000 000,00	

				САД № 284"				при пожаре 3-его типа (фактически имеется СОУЭ второго типа , число мест 340) ((ч.4 ст.4, ч.1,3 ст.6, ст 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; раздел 7 табл.2 позиция 1 СП 3.13130.2009.)				
5	САО	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и потолочное покрытия в гадильном помещении прачечной для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648- 20)	1	22.09.2024		

6	САО	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	обеспечить ровное, гладкое, без дефектов покрытие окон в игровой (2окна) и в спальне группы №4 , игровой группы №1(1окно), раздевальной группы №11, игровой группы №2 (2окна), спальнной группы №3, в игровой (3окна)и спальнной (2окна) группы №2, в раздевальной и спальнной группы №7, в раздевальной, спальнной (2окна) и умывальной группы №8 , в раздевальной, игровой (2окна), спальнной и умывальной группы №9 , в спальнной и умывальной группы № 5 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-	0	22.09.2024	700 000	
---	-----	----	------------	--	-----	---------	------------	---	---	------------	---------	--

								20)				
7	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	(п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	1	22.09.2024		
8	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	использовать в качестве источников искусственного освещения лампы с одним спектром светоизлучения в игровой групп №№4,11,6,9 (п.п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20)	1	22.09.2024		
9	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенного покрытие в туалетной группы № 4 для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и	1	22.09.2024		

								дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648- 20)				
10	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	устранить причины появления желтых сухих разводов в спальной группы №3, обеспечить ровное, гладкое, без дефектов потолочное покрытие в спальной группы № 3 (п.п.2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648- 20)	1	22.09.2024		
11	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	оборудовать туалетные групп №№1,11 сливами для обработки горшков (п.3.1.7 СП 2.4.3648- 20)	1	22.09.2024		
12	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	Обеспечить размещение всех групповых ячеек для детей до 3 лет на первом этаже (п.3.1.3 СП 2.4.3648- 20)	0	22.09.2024	-	
13	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	обеспечить ровное, гладкое, без дефектов настенное и потолочное	0	22.09.2024	150 000,00	

				РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"				покрытие в физкультурном зале для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.2, 2.5.3, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648- 20)				
14	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	обеспечить ровное, гладкое, без дефектов напольное покрытие в тамбуре приема пищевых продуктов, цехе для обработке сырой продукции и в варочном зале для качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.2, 2.11.2, 2.11.7 СП 2.4.3648- 20)	0	22.09.2024	500 000,00	
15	CAO	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	обеспечить уровни искусственной освещенности в игровых и спальнях групп №№ 6,9 в соответствии с гигиеническими	1	22.09.2024		



								требованиями (п. 144 СанПиН 1.2.3685-21)				
16	САО	ДС	5501046157	БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284"	РПН	1388/ПВ	22.09.2023	в образовательной организации (БДОУ Г. ОМСКА "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 284") обеспечить осмотр на педикулез при поступлении детей в организованный детский коллектив и ежемесячно во время пребывания в образовательной организации. (СанПиН 3.36.86-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных заболеваний (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №4) раздел XLIII п.3364, п.3366.)	1	22.09.2024		