

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код <*> от 29.11.2021 № КНМ 55210061000201408160



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Омской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

644099, г. Омск, ул. Интернациональная, 41, тел. (3812) 44-92-46,

электронная почта: info@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности

и профилактической работы по Советскому АО г. Омска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

644029, г. Омск, ул. 20 Партсъезда, 37, тел. (3812) 26-94-24,

электронная почта: tond_sao@55.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 538/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Омска
«Центр развития ребенка - детский сад № 284»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 29.11.2021 года № 538 в период с 02 декабря по 10 декабря 2021 года государственным инспектором Советского административного округа г. Омска по пожарному надзору Шарыповой Юлией Александровной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Заведующий бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад № 284» Костенко Галина Самуиловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении
-------	--	--	---------------------------------------	----------------------

1.	На путях эвакуации в коридорах и лестничных клетках не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 37 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020	01.10.2022	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.10.2022	
3.	Не обеспечено исправное состояние автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (фактически в помещениях № 2, 3, 5, 6, на поэтажном плане строения от 31.07.2008, инвентарный номер 6666426 неисправны пожарные извещатели и звуковые оповещатели).	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	01.10.2022	<i>Золото</i>
4.	Помещения детского сада не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (фактически имеется СОУЭ 2-го типа, число мест 340).	ч. 4 ст. 4, ч.1,3 ст. 6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 табл. 2 позиция 1 СП 3.13130.2009.	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации государственном контроле (надзоре) порядке.

Золото
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Золото
 (подпись)

Государственный инспектор Советского административного
 округа г. Омска по пожарному надзору Шарыпова Ю.А.
 (должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы
 инспекторов органа государственного пожарного надзора)

Шарыпова Ю.А.
 (подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.